

Cummins NTA855 (N14)

Операция / интервал техобслуживания	250 м/ч (или 6 месяц)	1500 м/ч (или 1 год)	6000 м/ч (или 2 года)	6000 м/ч (или 3 года)
Замена масла	0	0	0	0
Замена масляного фильтра	0	0	0	0
Замена топливного фильтра	0	0	0	0
Замена фильтра охлаждающей жидкости	0	0		
Замена воздушного фильтра		0	0	0
Проверка концентрации антифриза в системе охлаждения	0	0		
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения			0	0
Проверка температуры открытия термостата		0	0	0
Проверка натяжителя и износа ремня	0	0	0	0
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов		0	0	0
Проверка вентиляционной трубы картера	0	0	0	0
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха	0	0	0	0
Проверка демпфера коленвала			0	0
Инспекция турбокомпрессора		0	0	0
Инспекция зарядного генератора		0	0	0
Проверка состояния крепежных и электрических соединений	0	0	0	0
Проверка проемов охлаждения силового генератора	0	0	0	0
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора			0	0
Протяжка шин силового генератора			0	0
Обслуживание аккумуляторной батареи	0	0	0	0
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов	0	0	0	0
Проверка электрических соединений	0	0	0	0

Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления	0	0	0	0
Демонтаж, монтаж, проверка топливной аппаратуры				0