

### Cummins QST30

Операция / интервал техобслуживания	250 м/ч (или 6 месяц)	2000 м/ч (или 1 год)	6000 м/ч (или 2 года)	
Замена масла	0	0	0	
Замена масляного фильтра	0	0	0	
Замена топливного фильтра	0	0	0	
Замена воздушного фильтра		0	0	
Замена фильтра охлаждающей жидкости	0	0		
Проверка концентрации антифриза в системе охлаждения	0	0		
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения			0	
Проверка температуры открытия термостата	0	0	0	
Проверка натяжителя и износа ремня	0	0	0	
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов		0	0	
Проверка вентиляционной трубы картера	0	0	0	
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха	0	0	0	
Проверка демпфера коленвала			0	
Диагностика системы электронного управления двигателя			0	
Слив конденсата из топливного фильтра	0	0	0	
Инспекция турбокомпрессора		0	0	
Инспекция зарядного генератора		0	0	
Проверка состояния крепежных и электрических соединений	0	0	0	
Проверка проемов охлаждения силового генератора	0	0	0	
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора			0	
Протяжка шин силового генератора			0	
Обслуживание аккумуляторной батареи	0	0	0	

Проверка соединений системы выпуска отработавших газов	0	0	0	
Проверка электрических соединений	0	0	0	
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления	0	0	0	