

Cummins QSX15

Операция / интервал техобслуживания	250 м/ч	1500 м/ч (или 1 год)	3000 м/ч (или 2 года)	10 000 м/ч (или 5 лет)
Замена масла	0	0	0	0
Замена масляного фильтра	0	0	0	0
Замена топливного фильтра		0	0	0
Замена воздушного фильтра		0	0	0
Замена фильтра охлаждающей жидкости		0		
Проверка концентрации антифриза в системе охлаждения		0		
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения			0	0
Проверка температуры открытия термостата		0	0	0
Проверка натяжителя и износа ремня		0	0	0
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов			0	0
Проверка вентиляционной трубы картера	0	0	0	0
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха	0	0	0	0
Проверка демпфера коленвала			0	0
Диагностика системы электронного управления двигателя			0	0
Слив конденсата из топливного фильтра	0	0	0	0
Инспекция турбокомпрессора		0		0
Инспекция зарядного генератора		0	0	0
Проверка состояния крепежных и электрических соединений	0	0	0	0
Проверка проемов охлаждения силового генератора	0	0	0	0
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора			0	0
Протяжка шин силового генератора			0	0
Обслуживание аккумуляторной батареи	0	0	0	0

Проверка соединений системы выпуска отработавших газов	0	0	0	0
Проверка электрических соединений	0	0	0	0
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления	0	0	0	0
Проверка ступицы вентилятора				0