



УЛ. КАРГОПОЛЬСКАЯ, Д.18, 127562, МОСКВА, РОССИЯ
 Тел: +7 977 375 15 05, E-mail: info@tehouse.ru WWW.TEHOUSE.RU

Cummins X2.5, X3.3, S3.8, B-Series (B3.3/3.9/5.9L), 4/6ISBE, Cummins C8.3

Операция / интервал техобслуживания	250 м/ч (или 6 месяц)	500 м/ч (или 6 месяц)	1000 м/ч (или 12 месяц)	2000 м/ч (или 2 года)
Замена масла	0	0	0	0
Замена масляного фильтра	0	0	0	0
Замена топливного фильтра		0	0	0
Замена воздушного фильтра			0	0
Проверка концентрации антифриза в системе охлаждения		0	0	
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения				0
Проверка температуры открытия термостата		0	0	0
Проверка натяжителя и износа ремня			0	0
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов			0	0
Проверка вентиляционной трубы картера	0	0	0	0
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха	0	0	0	0
Проверка демпфера коленвала				0
Диагностика системы электронного управления двигателя				0
Слив конденсата из топливного фильтра	0	0	0	0
Инспекция турбокомпрессора				0
Инспекция зарядного генератора				0
Проверка свечей преднагрева				0
Проверка состояния крепежных и электрических соединений	0	0	0	0
Проверка проемов охлаждения силового генератора	0	0	0	0
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора				0
Протяжка шин силового генератора				0
Обслуживание аккумуляторной батареи	0	0	0	0

Проверка соединений системы выпуска отработавших газов	0	0	0	0
Проверка электрических соединений	0	0	0	0
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления	0	0	0	0